



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.4C13.B.00389/21

Серия **RU** № **0347232****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России**

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.104C13 от 04.05.2015, телефон +7 495 524 8181, +7 495 524 8193, адрес электронной почты pojtest@vniipo.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОГОНЬ И ВОДА - НИЖНИЙ НОВГОРОД», место нахождения 603032, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛИЦА БАУМАНА, 177, ОГРН 1025202608298, телефон +7 831 2961779, факс +7 831 2961778, e-mail: ogonvoda@kis.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОГОНЬ И ВОДА - НИЖНИЙ НОВГОРОД», место нахождения 603032, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛИЦА БАУМАНА, 177, ОГРН 1025202608298, телефон +7 831 2961779, факс +7 831 2961778, e-mail: ogonvoda@kis.ru

ПРОДУКЦИЯ

Пенообразователь для тушения пожаров «Нижегородский AFFF»-1%, 3%, 6% (марка А и марка Б) по ТУ 2412-004-53675123-02 с изм. 4 «Пенообразователь «Нижегородский AFFF» (марка А и марка Б). Технические условия» (синтетический фторсодержащий пленкообразующий целевого назначения, типа AFFF, применяемый в виде пены низкой, средней и высокой кратности с использованием питьевой, жесткой и морской воды)
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3813 00 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Отчет о сертификационных испытаниях № 0360ТР выдан 18.11.2021
испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.21M401.
Акт о результатах анализа состояния производства № 16216/16217/16282 от 27.10.2021
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.104C13.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 50588-2012 «Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний» (п. 4, таблицы 3 и 4), ГОСТ Р 53280.2-2010 «Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 2. Пенообразователи для подслоного тушения пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах. Общие технические требования и методы испытаний» (п. 4.1). Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 02.12.2021 **ПО** 02.12.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Мизина Елена Николаевна
(Ф.И.О.)

Селезнев Антон Васильевич
(Ф.И.О.)